



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/ση: Κύπρου 68 - Ηγουμενίτσα

Ταχ. Κώδ.: 461 00

Πληρ/ρίες: Χρ. Τόκας

Τηλέφωνα: 2665029177 – 78

E-mail: [efathe@culture.gr](mailto:efathe@culture.gr)

ΚΟΙΝ: κ. Γεώργιο Λουκά

Αγ. Αποστόλων 7

Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 461 00

[loukasgp@gmail.com](mailto:loukasgp@gmail.com)

[loukaseko@gmail.com](mailto:loukaseko@gmail.com)

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΘΕΜΑ:** «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για εργασίες συντήρησης πυροσβεστικού συγκροτήματος, Υποσταθμού Μέσης Τάσης και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας (cpv: 50710000-5)»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50 και 53 του Ν. 4782/2021, σας καλεί να υποβάλετε προς την Υπηρεσία μας οικονομική προσφορά για εργασίες συντήρησης πυροσβεστικού συγκροτήματος, Υποσταθμού Μέσης Τάσης και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στην Τεχνική Έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης και μετά από επιτόπιο έλεγχο για εκτίμηση της φύσης των εργασιών (cpv: 50710000-5).

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί: α) η υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/231791/25.05.2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Δ.Α.: Ρ16Δ46ΝΚΟΤ-200 και Α.Δ.ΑΜ.: 26REQ019096818 στον ΑΛΕ 2420301001 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.Ε.Ε. στο νομό Θεσπρωτίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, την ύπαρξη των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 52445.

Η έγγραφη προσφορά δε θα υπερβαίνει τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των **4.100,00 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς

έχουν όσοι τους απευθύνεται η παρούσα πρόκληση και ασκούν νόμιμα ανάλογη δραστηριότητα. Η προσφορά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (οδός Κύπρου 68 – 4100 Ηγουμενίτσα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [efathe@culture.gr](mailto:efathe@culture.gr), έως την **Τετάρτη 17.06.2026 και ώρα 15.00**.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- α. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
- β. Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει κάθε φορά) για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει άμεσα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης
- β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για «Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ»
- γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ εφόσον έχει εκδοθεί (3) τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους
- ε. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους
- στ. Καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

Για την πληρωμή των εργασιών είναι απαραίτητη από πλευράς του Αναδόχου η έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ αριθμ. 13005/01.02.2022 (Β' 438), 98979/10.08.2021 (Β' 3766),

63446/31.05.2021 (Β' 2338) και ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385) και τις  
ΥΑ αριθμ. Α.1035/18.02.2020 (Β' 551) και Α.1138/12.06.2020 (Β' 2470).

- Συν.:1. Υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς  
2. Τεχνική έκθεση  
3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
κ.α.α.

Γεωργία Πλιάκου  
Αρχαιολόγος

## ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΠΡΟΣ:** Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα....., προσφέρω την παρακάτω τιμή για τις εργασίες Συντήρησης πυροσβεστικού συγκροτήματος, Υποσταθμού Μέσης Τάσης και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στη συνημμένη στη σχετική πρόσκλησή σας-Τεχνική Έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προσφοράς:

1. Ετήσιος έλεγχος ~ προληπτική συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας.

Κόστος μίας (1) συντήρησης:..... ευρώ

2. Ετήσιος έλεγχος ~ προληπτική συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας.

Κόστος μίας (1) συντήρησης:..... ευρώ

3. Ετήσιος έλεγχος ~ προληπτική συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας.

Κόστος μίας (1) συντήρησης:.....

Συνολικό κόστος: ..... ευρώ

ΦΠΑ: .....ευρώ

Γενικό σύνολο: . .....ευρώ

Γενικό σύνολο ολογράφως : .....ευρώ

Η ανωτέρω τιμή ισχύει έως 31.12.2026.

Ηγουμενίτσα, / /2026

Υπογραφή

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Για τον έλεγχο και την προληπτική συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης, του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Z) και του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Οι εργασίες αφορούν:

1. Ετήσιο έλεγχο ~ προληπτική συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας.

***Θα πραγματοποιηθεί 1 τακτική συντήρηση***

2. Ετήσιο έλεγχο ~ προληπτική συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Z) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας.

***Θα πραγματοποιηθεί 1 τακτική συντήρηση***

5. Ετήσιο έλεγχο ~ προληπτική συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας.

***Θα πραγματοποιηθεί μία (1) τακτική συντήρηση***

### **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

#### **ΚΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ**

##### **Υποσταθμός Μέσης Τάσης**

##### ***Πίνακας Μέσης Τάσης 20 KV***

Η ετήσια συντήρηση του πίνακα μέσης τάσης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

1. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπών Μέσης Τάσεως (open - close).

2. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπών.

3. Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλώσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης.

4. Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπών.

5. Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπών.

6. Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών.
7. Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί.
8. Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων.
9. Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μέσης Τάσης.
10. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων.
11. Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.
12. Έλεγχος ατμοκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.
13. Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.
14. Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.
15. Έλεγχος γειώσεων πίνακα.
16. Έλεγχος έδρασης πίνακα.
17. Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ. και περιβάλλοντα χώρου.

### **Μετασχηματιστές Ισχύος**

Η ετήσια συντήρηση των μετασχηματιστών ισχύος περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

1. Έλεγχος ρητίνης Μετασχηματιστή και μαγνητικού πυρήνα (Για Μετασχηματιστές ξηρού τύπου).
2. Καθαρισμός εσωτερικού πηνίων Μετασχηματιστή (Για Μετασχηματιστές ξηρού τύπου).
3. Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων μέσης τάσης.
4. Έλεγχος και καθαρισμός των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης στο χώρο των Μετασχηματιστών.
5. Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μετασχηματιστή.
6. Έλεγχος θερμοκρασίας.
7. Έλεγχος εξαερισμού χώρου Μετασχηματιστή.
8. Έλεγχος έδρασης Μετασχηματιστή.
9. Εξωτερικός καθαρισμός του Μετασχηματιστή.
10. Έλεγχος μονώσεων Μετασχηματιστή με MEGGER 5.000 ή 10.000 V.
11. Έλεγχος συστημάτων προστασίας Μετασχηματιστή και δοκιμή σωστής λειτουργίας.
12. Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόμβου Μετασχηματιστή και μεταλλικών μερών

13. Έλεγχοι συσφίξεων.
14. Μέτρηση μονώσεων Μετασχηματιστή.
15. Μέτρηση αντιστάσεων Μετασχηματιστή (πηνία Μετασχηματιστών και Χ.Τ).
16. Μέτρηση μονώσεων καλωδίων μέσης τάσης.
17. Γενικός καθαρισμός του χώρου του Μετασχηματιστή και περιβάλλοντα χώρου.

### **Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης**

Η ετήσια συντήρηση του πίνακα χαμηλής τάσης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

1. Έλεγχος καλής λειτουργίας του γενικού διακόπτη Χ.Τ.
2. Έλεγχος καλής λειτουργίας επιμέρους διακόπτων ισχύος.
3. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του Υ/Σ.
4. Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί.
5. Καθαρισμός μονωτήρων πίνακα.
6. Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων.
7. Έλεγχος πυκνωτών.
8. Μέτρηση γειώσεων πίνακα χαμηλής τάσης.
9. Έλεγχος έδρασης πίνακα.
10. Καθαρισμός πίνακα και περιβάλλοντα χώρου.

### **Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (H/Z)**

Στη συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους περιλαμβάνονται τα παρακάτω υλικά συντήρησης:

- Φίλτρα
- Λάδια, αλλαγή λαδιών, συμπληρώσεις
- Ψυκτικά υγρά
- Μπαταρίες - υγρά μπαταριών

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Z) που βρίσκεται εγκατεστημένο στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

### **Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (H/Z)**

Γενικός έλεγχος H/Z και παρελκόμενων

Έλεγχος αερισμού μηχανοστασίου H/Z

Έλεγχος αντικραδασμικών H/Z

Έλεγχος ηχομονωτικού καλύμματος

Εκκίνηση και λειτουργία H/Z

Φόρτιση του H/Z με ρευματοδότηση των καταναλωτών της εγκατάστασης

### **Πετρελαιοκινητήρας**

αντικατάσταση των φίλτρων πετρελαίου, νερού, λαδιού, αέρος

αντικατάσταση λαδιού πετρελαιοκινητήρα

έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων

έλεγχος αντλίας, μίζας, δυναμό και μαγνήτη πετρελαιοκινητήρα

έλεγχος εξάτμισης και αντικραδασμικών βάσεων H/Z

έλεγχος και παρατήρηση Turbo

γενική λίπανση και καθαρισμός

Αντικατάσταση λοιπών υλικών συντήρησης εάν και όποτε απαιτηθεί (κολάρων, ιμάντων, οργάνων, αντιστάσεων, ακροδεκτά), ασφαλειών)

έλεγχος δεξαμενής πετρελαίου και αερισμού αυτής

έλεγχος παροχής πετρελαίου και καθαρισμός προφίλτρου ή αλλαγή εάν απαιτηθεί

έλεγχος κυκλώματος πετρελαίου και κολάρων - αντικατάσταση κολάρων εάν απαιτηθεί

έλεγχος στάθμης λαδιού και οργάνου πίεσεως

έλεγχος κυκλώματος λαδιού και κολάρων - αντικατάσταση κολάρων εάν απαιτηθεί

έλεγχος ψυγείου και στάθμης νερού ψύξεως

έλεγχος κυκλώματος νερού και κολάρων - αντικατάσταση κολάρων εάν απαιτηθεί

έλεγχος οργάνου θερμοκρασίας νερού - αντικατάσταση εάν απαιτηθεί

έλεγχος ιμάντων πετρελαιοκινητήρα - αντικατάσταση εάν απαιτηθεί

έλεγχος αντιστάσεως προθερμάνσεως - αντικατάσταση εάν απαιτηθεί.

έλεγχος ακροδεκτών και των υγρών των μπαταριών - αντικατάσταση εάν απαιτηθεί

έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών  
έλεγχος ηλεκτρικών οργάνων ενδείξεως πετρελαιοκινητήρα -  
αντικατάσταση εάν απαιτηθεί  
έλεγχος κυκλώματος αερισμού και κολάρων - αντικατάσταση εάν  
απαιτηθεί  
έλεγχος και ρύθμιση των στροφών

### **Γεννήτρια**

έλεγχος ηλεκτρονικής διέγερσης  
γενική λίπανση και καθαρισμός  
έλεγχος και καθαρισμός αερισμού γεννήτριας  
έλεγχος και ρύθμιση των τάσεων εξόδου και της συχνότητας

### **Πυροσβεστικό συγκρότημα**

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του πυροσβεστικού συγκροτήματος περιγράφονται παρακάτω:

1. Έλεγχος πίεσης δικτύου και σωληνώσεων πυρόσβεσης.
2. Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών.
3. Έλεγχος διαρροών νερού.
4. Έλεγχος στάθμης και αντικατάσταση εφόσον απαιτείται λαδιού πετρελαιοκινητήρα.
5. Έλεγχος στάθμης και αντικατάσταση εφόσον απαιτείται πετρελαίου πετρελαιοκινητήρα
6. Χειροκίνητη εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα, έλεγχος μίζας.
7. Έλεγχος διαρροής λαδιών και καυσίμου πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία.
8. Αντικατάσταση φίλτρων πετρελαίου.
9. Αντικατάσταση υγρού ψυγείου πετρελαιοκινητήρα
10. Χειροκίνητη εκκίνηση κύριας ηλεκτρομηχανής και βοηθητικής jockey.
11. Έλεγχος ορθής φοράς περιστροφής αντλιών.
12. Έλεγχος στεγανών των αντλιών για τυχόν διαρροές. Σύσφιξη των σαλαμαστρών των αντλιών.
13. Έλεγχος ορθής λειτουργίας πιεσοστατών.
14. Έλεγχος στάθμης μπαταρίας πετρελαιοκινητήρα.

15. Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας πετρελαιοκινητήρα.
16. Έλεγχος πιεστικού δοχείου.
17. Έλεγχος στάθμης δεξαμενής πυρόσβεσης.
18. Έλεγχος φλοτέρ πλήρωσης νερού από το δίκτυο.
19. Έλεγχος των διακοπών αυτοματισμού.
20. Έλεγχος του πίνακα αυτοματισμού του πυροσβεστικού συγκροτήματος.
21. Δοκιμές και λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος σε χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία.

***Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων συντάσσονται τεχνικές εκθέσεις με τα αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν, υπογράφονται από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο μηχανικό.***

**Για κάθε Τακτική Συντήρηση θα παραδίδεται έντυπο Δελτίου Ελέγχου και Εργασιών Συντήρησης.**

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων προς το προσωπικό που χρησιμοποιεί και προς κάθε τρίτο, καθώς και για παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων ως και ασφάλειας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και διατάξεις. Σε περίπτωση μη τηρήσεως των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη.



## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ	TK:
			ς			:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις<sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, **δηλώνω ότι:**

για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της **υπ' αριθ.** .....  
**πρόσκλησης υποβολής προσφορών:**

1) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος/η ως προς τις υποχρεώσεις μου.

2) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

3) Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του

.....  
ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024.  
.....

4) Δεσμεύομαι για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση που ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

.....  
5) Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανακήρυξης μου ως Ανάδοχου (κατόπιν ενημέρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών), θα προσκομίσω πριν την απόφαση ανάθεσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης:

α) **Φορολογική ενημερότητα (γενικής χρήσης)**

β) **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

γ) **Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών** (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)

δ) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**

[Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου.

ε) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα σχετικά έγγραφα για τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι).

.....  
6) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.  
.....

7) Δεσμεύομαι ότι θα τηρήσω τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως άνω Πρόσκληση.  
.....

Ημερομηνία:            -   -   2026

Ο – Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.