

THEMISTOKLIS VLACHOULIS
29/05/2026 20:58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

ΘΕΣΗ	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΔΕΣΣΑ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ


ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

















ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
IPK02	Ισχυρά Ρεύματα - Κίνηση Μονογραμμικά διαγράμματα ηλ. πινάκων
ΚΛΙΜΑΚΑ	
-	


ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Παύλος Λαγός
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

ΣΦΡΑΓΙΔΑ	ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	Το παρόν σχέδιο συνοδεύει την με αριθ. πρωτ. 398/84 ΥΠ. ΠΑΡΕΧΕΙΝ ΟΡ. ΠΟΛ. ΑΘΛ./ ΔΑΒΜΜ/ 13/09/2024/ Απόφαση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΑΒΜΜ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2025


1	2	3	4	5	6	7	8
A	Απαγωγός 3P τύπου T1+T2 (οριζόντια σχεδίαση) 	Απαγωγός 3P τύπου T1+T2 (οριζόντια σχεδίαση) 	Τρεις ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλεια 25/2A στους ζυγούς 	ΜCCB - σταθερή έκδοση - 4-pole 			
B	Μικροαυτόματος διακόπτης (MCB) - 1 πολικός με διακοπή ουδετέρου 	Μικροαυτόματος διακόπτης (MCB) - 1 πολικός με διακοπή ουδετέρου 	Διακόπτης διαφορικού ρεύματος (RCD) - 2-πολικός 	Διακόπτης διαφορικού ρεύματος (RCD) - 2-πολικός 	Τηλεδιακόπτης - 2-πολικός 		
C	Μικροαυτόματος διακόπτης (MCB) - 3 πολικός με διακοπή ουδετέρου 	Μικροαυτόματος διακόπτης (MCB) - 3 πολικός με διακοπή ουδετέρου 	Διακόπτης διαφορικού ρεύματος (RCD) - 4-πολικός 	Διακόπτης διαφορικού ρεύματος (RCD) - 4-πολικός 	Απαγωγός 3P τύπου T2 (οριζόντια σχεδίαση) 		
D	KNX έξοδος ελέγχου φωτισμού 	ΚΝΧ έξοδος ελέγχου φωτισμού 	Ρελέ με καστάνια - 1-πολικός 	Ρελέ με καστάνια - 1-πολικός 	Χρονοδιακόπτης 		
E							
F	Έργο 25/005 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ Τίτλος σχεδίου Υπόμνημα μονογραμμικών συμβόλων Μελέτης ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΓΟΣ Έργο Πλάτος ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ						Αρ. Σχεδίου Σελίδα 1/1 Δημοσιεύθηκε 30/5/2025 Κείμενα 



25/005 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ

Εργο	Αρ. Σχεδίου	Π.Τ.Ζ
Τίτλος σχεδίου	Σελίδα	1/2
Μονογραμμικό διάγραμμα Πίνακα Διανομής	Διμορφήθηκε	30/5/2025
ΜΕΛΕΤΗ	Κλίμακα	-
ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΓΟΣ	Όνομα Πίνακα Διανομής	Πίνακας Τζαμίου
Γράφειο	Τύπος και βαθμός προστασίας	Μεταλλικός Επίτοιχος, IP23
Πλάτης	ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΡΑΧΜΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ	





25/005 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ

Τίτλος σχεδίου		Κωδικός Πίνακα Διανομής		Αρ. Σχεδίου	
Μονογραμμικό διάγραμμα Πίνακα Διανομής		Π.ΤΖ		Π.ΤΖ	
ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΓΟΣ		Όνομα Πίνακα Διανομής		2/2	
Γράφειο		Πίνακας Τάμιοι		Δημοσιεύθηκε	
Πλάτης		Τύπος και βαθμός προστασίας		30/5/2025	
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ IP23		Κλίμακα	



ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 1,20 kW	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 2,40 kW	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 1,20 kW	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 1,00 kW
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,44 kW	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,44 kW
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,44 kW	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	P = 0,10 kW