THEMISTOKLIS VLACHOULIS
29/05/2026 21:02

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Φ200

ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΧΩΡΟΥ Η/Μ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η/Μ

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

ΓΠ.ΚΤ
(ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ)

Φ1
40x40

1

ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΔΗΕ

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ PE ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ50

3x4mm²
+Cu 16mm²

ΘΡΕΑΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Γ

H3

ΚΑΘΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15mm

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15mm

H4

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15mm

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ Φ15mm

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15mm

στο δάπεδο του εξωστη

στο δάπεδο του εξωστη

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15mm

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15mm

A
B

στο δάπεδο του γυναικωνίτη

στο δάπεδο του γυναικωνίτη

Π.ΤΖ
(ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ)

ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ DIMMING ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3

ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 4

H2

H1

ΚΑΘΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15mm

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15mm

3 5 4 1 2

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15mm

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15mm

3x4mm²
+Cu 16mm²

ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΤΡΟΥΛΟΥ ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΣΤΗΡΑ

ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΤΡΟΥΛΟΥ ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΣΤΗΡΑ

ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΤΡΟΥΛΟΥ ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΣΤΗΡΑ

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ PE ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ50

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘ
ΕΙΣΟΔ

ΣΤΥΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ PE ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ50

3x4mm²
+Cu 16mm²

ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΤΥΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

1.50
1.50
1.50
1.50
6.00

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΟ: NYM 3X1.5 mm²
- ΡΟΗΦΟΡΟΣ ΡΑΓΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
- Spot ροηφόρου ράγας με LED 3000K, δέσμη 75°, ισχύ 39W και ενσωματωμένο DALI driver Ενδ. τύπος Fosnova / Vision 2.0 Big C
- ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ, ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 6m, ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 40x40cm, ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP66, ΜΕ LED 3000K, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ DRIVER ΚΑΙ ΙΣΧΥ 73W, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ Disano / 1999 Mini Rodio
- ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP66, ΜΕ LED 3000K, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ DRIVER ΚΑΙ ΙΣΧΥ 104,5W, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ Cariboni / Levante
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ 245/480 lm, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1,5 h
- ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 500 x 500 x 5 mm, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.7 m
- 1 ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
- 1 ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
- Φ1 40x40 ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
- H2 ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

ΘΕΣΗ	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΔΕΣΣΑ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΡΦ01	Ισχυρά Ρεύματα - Φωτισμός Κάτοψη Στάθμης 1
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50	

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Παύλος Λαγός
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΛΑΓΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Δ.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 139260
ΣΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47, 570 01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 148292868 - ΔΟΥ: Ζ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το παρόν σχέδιο συνάδει την με αριθ. πρωτ. 1515/154 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡ. ΠΟΛ. ΑΘΛ./ ΔΑΒΜΜ/.../27.12.2024 Απόφαση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΑΒΜΜ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2025