

ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	Α/Α Πρόσης: 1455638
	Ημ/νία έκδοσης πράξης: 28/05/2025 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΕΜΕΝΟΣ «ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ» ΕΔΕΣΣΑΣ

Αριθμός ΧΠΕ
ή
Αριθμός Μελέτης



ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού» σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν την έναρξη ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος 71/1988 (Α' 32), από τον Παύλο Λαγό, Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης, Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 139260, Στ. Καζαντζίδη 47, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 57001, τηλ. 2310.534751, 6977.830479.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

- Είδος επιχείρησης: ΜΟΥΣΕΙΟ
- Τόπος επιχείρησης:
Οδός: Αριθμός:
Περιοχή: Πλατεία Μουσείου - Έδεσσα
Τ.Κ.: 58200 Οικοδομικό Τετράγωνο:
Γεωγραφικό Μήκος (longitude): Γεωγραφικό Πλάτος (latitude):
Τηλέφωνο: 2381024356 Τηλέφωνο Ανάγκης:
- Ιδιοκτησία επιχείρησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
- Νόμιμος Εκπρόσωπος εταιρείας: Γεώργιος Σταλίδης
- Απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός ατόμων):
- Ομάδα πυροπροστασίας (Ναι/Όχι): ΟΧΙ

6. Περιγραφή οδεύσεων διαφυγής:

Επίπεδο & Όδευση	Οριζόντιες οδεύσεις	Κατακόρυφες οδεύσεις			Φορά Θυρών	Δείκτης Πυρ/σης
	Πλάτος	Πλάτος	Βαθμίδες			
			Ύψος	Πλάτος		
Ισόγειο	ελάχ. 2.07 μ.	-	-	-	Έξω	-

Υπολογισμός απαιτούμενων παροχών οδεύσεων διαφυγής:

Οριζοντίων οδεύσεων διαφυγής:

Σύμφωνα με την παρ. Β.1 του άρθρου 3 της Π.Δ. 3/2015, η παροχή των οριζοντίων οδεύσεων διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0,60 μ.) είναι 100 άτομα και υπολογίζεται για κάθε όροφο, ανάλογα με τον θεωρητικό πληθυσμό αυτού.

Οριζόντιες οδεύσεις διαφυγής

Όροφος	Θεωρ. Πληθ. (άτομα)	Παροχή/ μονάδα πλάτους	Υπολ. μονάδες πλάτους	Υπολ. πλάτος οδευσης (m)	Ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος οδευσης (m)	Πραγματοποιούμενα στοιχεία			Έλεγχος
						Πλάτος οδευσης (m)	Αριθμός κατευ- θύνσεων	Συνολικό πλάτος (m)	
Στάθμη 1	104	100	1.04 → 1.5	0.90	0.90	2.07	1	2.07 > 0.90	✓

Κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής:

Δεν υπάρχουν κατακόρυφες οδεύσεις προσβάσιμες στο κοινό.

7. Μήκος μέγιστης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής (μ.): (14,30)

8. Φωτισμός ασφαλείας – Σήμανση οδεύσεων διαφυγής:

8.1. Φωτισμός Ασφαλείας (τεμάχια): (12)

8.2. Σήμανση Ασφαλείας (τεμάχια): (18)

9. Σχεδιαγράμματα διαφυγής (Ναι/Όχι): (ΟΧΙ)

Δ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

α/α	ΧΩΡΟΣ	Δείκτης Πυραντίστασης
1.	Υποσταθμός ΔΕΗ (Ναι/Όχι): (ΟΧΙ)	
	Μέσης Τάσης (Ναι/Όχι): (ΟΧΙ)	-
	Υψηλής Τάσης (Ναι/Όχι): (ΟΧΙ)	-
2.	Λεβητοστάσιο (Ναι/Όχι): (ΟΧΙ)	-
3.	Αποθήκη καυσίμων (Ναι/Όχι): (ΟΧΙ)	-
4.	Συμπαγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (Ναι/Όχι): (ΟΧΙ)	-
5.	Άλλος: Αντλιοστάσιο πυρόσβεσης (ΟΧΙ)	-

Ε. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Χρήση υγραερίου (Ναι/Όχι): (OXI) | Αριθμός Φιαλών/Δεξαμενής: () |
| 2. Χρήση φυσικού αερίου (Ναι/Όχι): (OXI) | Ποσότητα (λίτρα): () |
| 3. Αποθήκη καυσίμων (Ναι/Όχι): (OXI) | Αριθμός Συσκευών: () |
| | Χωρητικότητα (κ.μ.): () |

ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

Επιβάλλεται:

- α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία του χώρου συνάθροισης κοινού, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.
- β. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
- γ. Κατάλληλη διεύθυνση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλεγούν.
- δ. Απομάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.
- ε. Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων και άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλεγούν.
- στ. Στους υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού απαιτείται αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και απομάκρυνση αυτών.
- ζ. Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
- η. Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης.
- θ. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της δραστηριότητας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
- ι. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.
- ια. Σε δεξαμενές υγρών καυσίμων επιβάλλεται λεκάνη ασφαλείας επαρκούς χωρητικότητας.
- ιβ. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Δεν επιτρέπεται:

- α. Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου χωρισμάτων μονίμων ή πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού σε περίπτωση κινδύνου.
- β. Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, των τοίχων και των ορόφων, σε χώρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από το κοινό, με υλικά που αναφλέγονται εύκολα.
- γ. Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας, όπως σπρίττα και αναπτήρες και η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών σε επικίνδυνους χώρους.
- δ. Η τοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία δύναται να παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξοδο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και λουπές κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση θυρών, πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγχέονται με τις εξόδους κινδύνου.
- ε. Τα σήματα διάσωσης, πυρόσβεσης ή βοήθειας καθώς και τα μέσα πυροπροστασίας, να καλύπτονται από εμπορεύματα ή άλλα υλικά.
- στ. Η χρήση βεγγαλικών, αθურμάτων και πυροτεχνημάτων σε στεγασμένους χώρους συνάθροισης κοινού. Η χρήση τους σε υπαίθριους χώρους γίνεται με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Ειδικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

- (α) Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης (Ναι/Όχι): (NAI)
 Χώρους που καλύπτει: Όλους τους χώρους
- (β) Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων (Ναι/Όχι): (OXI)
- (γ) Απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων (Ναι/Όχι): (OXI)
- (δ) Αυτόματη χειροκίνητη ψύξη (Ναι/Όχι): (OXI)
- (ε) Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (Ναι/Όχι): (NAI)

3. Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας:

- 3.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (με νερό) (Ναι/Όχι): (OXI)
- Τύπος καταιονισμού: Υγρού τύπου (Ναι/Όχι): (OXI)
- Ξηρού τύπου (Ναι/Όχι): (OXI)
- Άλλου τύπου (Ναι/Όχι): (OXI)
- Χώρους που καλύπτει:
- 3.2. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (Ναι/Όχι): (OXI)
- Κατηγορία (I/II/III): (-)
- Αριθμός πυρ/κών φωλεών: (-)
- Σταθμοί πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων (Ναι/Όχι) (-)
- Αριθμός πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων (-)
- Δίκτυο Πόλης (Ναι/Όχι): (OXI)
- 3.3. Πηγή ύδατος: Αντλητικό Συγκρότημα (Ναι/Όχι): (OXI)
- 3.4. Σύστημα πυρόσβεσης άλλου τύπου (Ναι/Όχι): (OXI)
- Τύπος κατασβεστικού υλικού:
- Χώρους που καλύπτει:
- 3.5. Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (Ναι/Όχι): (NAI)
- Αριθμός πυρ/κών ερμαρίων: (1)
- 3.6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης (Ναι/Όχι): (OXI)
- Απαγωγικό σύστημα οσμών – καπνών (Ναι/Όχι): (OXI)
- Μαγειρικά λίπη – έλαια (Ναι/Όχι): (OXI)
- Ποσότητα λιπών – ελαίων (λίτρα): (-)



Πυροσβεστήρες:

α/α	Είδος πυροσβεστήρα	Διεθνής Συμβολισμός	Κατασβεστική ικανότητα	Ονομαστική Γόμωση	Ποσότητα	Χώρος τοποθέτησης
1.	Ξηράς σκόνης φορητός	P	21A, 27A, 34A, 43A, 55A, 113B, 144B, 183B, 233B	6 kg	6	2 στη Στάθμη 1 4 στη Στάθμη 2
2.	Ξηράς σκόνης οροφής	P	21A, 27A, 34A, 43A, 55A, 113B, 144B, 183B, 233B	12 kg	-	
3.	Διοξειδίου του άνθρακα φορητός	C	113B, 144B, 183B, 233B	5 kg	2	Στον ηλεκτρικό πίνακα και στον πίνακα πυρανίχνευσης *
Σύνολο Πυροσβεστήρων					8	

* Βάσει της με Αρ. Πρωτ. 1151/Φ.701.1/15.05.2025 Απόφαση Α' Βάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας.

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ': Φορητοί πυροσβεστήρες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε': Φωτισμός ασφαλείας – Σήμανση ασφαλείας

Η. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη)

Δεν απαιτείται η συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.

Θ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Αιτούνται αποκλίσεις:

1. Από την εφαρμογή του άρθρου 3, παρ. Β.3.1.2 της Π.Δ. 3/2015, για θεωρητικό πληθυσμό 51-150 άτομα, απαιτούνται 2 έξοδοι κινδύνου πλάτους 0,90 μ. έκαστη. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι χαρακτηρισμένο μνημείο και δεν είναι δυνατή η κατασκευή δεύτερης εξόδου.
2. Από την εφαρμογή του άρθρου 3, παρ. Γ.2.1 της Π.Δ. 3/2015, για θεωρητικό πληθυσμό κτιρίου μεγαλύτερο των 50 ατόμων, οι έξοδοι κινδύνου απαιτείται να ανοίγουν προς την κατεύθυνση της διαφυγής. Στο συγκεκριμένο κτίριο, η τελική έξοδος είναι μνημειακή και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της φοράς της.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ημερομηνία: Μάρτιος 2025

Υπογραφή / Σφραγίδα

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ημερομηνία:

Ο Διοικητής της Π.Υ.

