
THEMISTOKLIS VLACHOULIS
29/05/2026 21:42

ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αρ/νία έκδοσης εφόρ/ος: 28/05/2025
ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
https://services.tee.gr/adeiaspublic/faces/search2ocrFile



Πυροπροστατικό Σώμα Ελλάδας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Κ.Π.Π. — ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΥ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (ΠΟΜΠΟΣ)
- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ (ΔΕΚΤΗΣ) ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΠΝΟΥ
- ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
- ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
- ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Ρο 8kg (ΕΛΟΤ ΕΝ 3.7 Μέρος 7)
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 19mm ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, ΜΗΚΟΥΣ 20m
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ 245/480 lm, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1,5 h
- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

ΘΕΣΗ	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΔΕΣΣΑ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Π03	Πυροπροστασία Τομή Β-Β
ΚΛΙΜΑΚΑ	
1:50	

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Παύλος Λαγός
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Το σχέδιο έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 39698 Τ/31/12/2024 Απόφαση της ΔΑΒΜΜ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ