

ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	Α/Α Πρόξης: 1455638
	Ημ/νία έκδοσης πρόξης: 28/05/2025
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
	https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΤΕΜΕΝΟΣ «ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ» ΕΔΕΣΣΑΣ

Αριθμός Μελέτης



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Ι. ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το πυροσβεστικό ερμάριο θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Θα είναι μεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση.
- Θα διαθέτει ελαστικό σωλήνα διατομής Φ19 mm (χιλιοστά) μήκους 20 μέτρων, με ακροφύσιο.
- Θα είναι τοποθετημένο σε ύψος 1,00 – 1,50 μέτρα από το δάπεδο.

Το πυροσβεστικό ερμάριο θα είναι επίτοιχο, στερεάς κατασκευής και θα διαθέτει πόρτα που να μην παρουσιάζει στρεβλώσεις, ώστε να ανοίγει εύκολα και θα φέρει την ένδειξη ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ. Η πόρτα πρέπει να ανοίγει σε γωνία 180° περίπου, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη του σωλήνα προς τις δύο κατευθύνσεις και δεν θα φέρει κλειδαριά.

Ο πυροσβεστικός σωλήνας θα είναι ελαστικός, μήκους 20 μ., διαμέτρου DN20 και πρέπει να παραμένει τυλιγμένος σε εξέλικτρο, ώστε η ανάπτυξή του να μπορεί να γίνει γρήγορα, χωρίς αναδιπλώσεις ή τσακίσματα, από ένα άτομο, τραβώντας μόνο το ελεύθερο άκρο του σωλήνα. Το εξέλικτρο μπορεί να είναι σταθερό ή περιστρεφόμενο γύρω από κατακόρυφο άξονα, ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη του σωλήνα και πρέπει να επιτρέπει να βρίσκεται ο πυροσβεστικός σωλήνας μόνιμα συνδεδεμένος με το δίκτυο ύδρευσης.

Ο ελαστικός σωλήνας θα καταλήγει σε αυλό. Ανάλογα με το είδος του ακροφυσίου που προσαρμόζεται στον αυλό, το νερό μπορεί να εκτοξεύεται ως συμπαγής δέσμη ή να διασκορπίζεται συνήθως υπό μορφή κώνου. Για λόγους οικονομίας σε νερό και καλύτερης εκμετάλλευσής του, συνιστάται οι αυλοί να φέρουν διάταξη διακοπής της εκτόξευσης. Ο χειρισμός της διάταξης πρέπει να είναι προφανής και εύκολος.

Θα τοποθετηθεί ένα (1) πυροσβεστικό ερμάριο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

IV. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 3-7: «Φορητοί πυροσβεστήρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής», όπως κάθε φορά ισχύει και της Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β' 52): «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/ 1.9.2005 (ΦΕΚ Β' 1218). Η κατασβεστική ικανότητα με την αντίστοιχη αποδεκτή ονομαστική γόμωση για τους φορητούς πυροσβεστήρες, αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ
ΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΚΟΝΗΣ, ΒΑΣΗΣ ΝΕ-
ΡΟΥ ΚΑΙ CO₂

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ (σε kg) ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ		
	ΣΚΟΝΗΣ	ΒΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΑΦΡΟΥ)	CO ₂
5A	1	2, 3	
8A	1, 2	2, 3, 6	
13A	1, 2, 3, 4	2, 3, 6, 9	
21A	1, 2, 3, 4, 6	2, 3, 6, 9	
27A	1, 2, 3, 4, 6, 9	2, 3, 6, 9	ΔΠ
34A	1, 2, 3, 4, 6, 9	2, 3, 6, 9	
43A	1, 2, 3, 4, 6, 9, 12	2, 3, 6, 9	
55A	1, 2, 3, 4, 6, 9, 12	2, 3, 6, 9	
21B	1	ΔΠ	2
34B	1, 2	2	2
55B	1, 2, 3	2, 3	2, 5
70B	1, 2, 3, 4	2, 3	2, 5
89B	1, 2, 3, 4	2, 3	2, 5
113B	1, 2, 3, 4, 6	2, 3, 6	2, 5
144B	1, 2, 3, 4, 6, 9	2, 3, 6	2, 5
183B	1, 2, 3, 4, 6, 9, 12	2, 3, 6, 9	2, 5
233B	1, 2, 3, 4, 6, 9, 12	2, 3, 6, 9	2, 5

ΔΠ: Δεν προβλέπεται στο ΕΛΟΤ EN 3-7.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε ύψος 0,80 – 1,20 μέτρα από το δάπεδο, στις οδευσεις διαφυγής, πλησίον κλιμακοστασίων, επικίνδυνων χώρων, εξόδων κινδύνου, ενώ απαγορεύεται η τοποθέτησή τους σε χώρους μη προσβάσιμους, κάτω από κλιμακοστάσια ή σε χώρους που καλύπτονται από υλικά.

Κατασβεστική ικανότητα πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης (Pa): 27A, 183B, C.

Κατασβεστική ικανότητα πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα (CO₂): 55B-C.

- Θα τοποθετηθούν έξι (6) συνολικά πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης Pa 6 kg
- Βάσει της με Αρ. Πρωτ. 1151/Φ.701.1/15.05.2025 Απόφαση Α' Βάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας, θα τοποθετηθούν δύο πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα C 5 kg στον πίνακα πυρανίχνευσης και στον ηλεκτρικό πίνακα.

