



ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Στοιχεία εγκατάστασης	
Περιγραφή Έργου/Εγκατάστασης	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
Οδός	ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Αρ. από	-
Αρ. έως	-
Πόλη/Οικισμός	ΕΔΕΣΣΑ
Δήμος	Έδεσσας
Δημοτική Ενότητα / Περιοχή	ΕΔΕΣΣΑ
ΟΤ	
ΚΑΕΚ	
Ηλ. κλειδί πράξης	31541E6038A9DE96
Τύπος Πράξης	Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
A/A Αίτησης	1879958
Διαχειριστής Αίτησης	ΛΑΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Α.Μ. ΤΕΕ:139260), ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ[2016]

Στοιχεία ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή εγκατάστασης ή Επωνυμία εγκατάστασης			
Επώνυμο/ια	Όνομα	Όνομα πατέρα	Ιδιότητα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ	-	-	Ιδιοκτήτης

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ	
Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας	ΛΑΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Α.Μ. ΤΕΕ:139260), ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ[2016]

Πρόσθετες Επιλογές	
3. Πυροσβεστικές Ειδικές διατάξεις ΜΕ αποκλίσεις	
Σύνολο κτιρίου	

Στοιχεία αίτησης
Αιτιολογική έκθεση μηχανικού για τις αιτούμενες αποκλίσεις
Μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας
Στέλεχος έκδοσης Ο.Α. (στέλεχος, βεβαίωση, κλπ)

Πρόσθετα Στοιχεία Αίτησης	
---------------------------	--

Τεχνικές Περιγραφές Μόνιμων Συστημάτων Ενεργ. Πυροπροστασίας

Λοιπά Στοιχεία και Έγγραφα

Στοιχεία Ορόφων Κτιρίου			
Κτίριο	Όροφος	Χρήση - Σύνολο Πραγματοποιημένων (τμ)	
Στάθμη 1	Ισόγειο	Συνάθροιση κοινού	146.4
Στάθμη 2	1ος όροφος	Βοηθητική Χρήση	25

ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	Α/Α Πρόσης: 1455638
	Ημ/νίο έκδοσης πράξης: 28/05/2025 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ https://services.tee.gr/adelpublic/faces/searchDocFile

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Συντεταγμένες

334981.34683769377 4517921.323342647,334993.91457116255 4517901.744136822,335008.86355939385
4517913.121242911,334995.1051985438 4517931.11294556,334995.1051985438 4517931.1129455

334950

335000

335050

4517950

4517900

4517850

4517950

4517900

4517850



334950

335000

335050

ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	Α/Α Πρωτόκολλο: 1455638
	Ημ/νία έκδοσης πράξης: 28/05/2025 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile

Έχοντας υπ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α' 27)
2. Την υπ' αριθ. 13 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει,

Χ Ο Ρ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι
Η Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Ο Διοικητής/Προϊστάμενος Πυρασφαλείας

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

Αιτιολογική έκθεση για τις αιτούμενες αποκλίσεις

Αιτούνται αποκλίσεις:

1. Από την εφαρμογή του άρθρου 3, παρ. Β.3.1.2 της Π.Δ. 3/2015, για θεωρητικό πληθυσμό 51-150 άτομα, απαιτούνται 2 έξοδοι κινδύνου πλάτους 0,90 μ. έκαστη. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι χαρακτηρισμένο μνημείο και δεν είναι δυνατή η κατασκευή δεύτερης εξόδου.
2. Από την εφαρμογή του άρθρου 3, παρ. Γ.2.1 της Π.Δ. 3/2015, για θεωρητικό πληθυσμό κτιρίου μεγαλύτερο των 50 ατόμων, οι έξοδοι κινδύνου απαιτείται να ανοίγουν προς την κατεύθυνση της διαφυγής. Στο συγκεκριμένο κτίριο, η τελική έξοδος είναι μνημειακή και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της φοράς της.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ημερομηνία: Μάρτιος 2025

Υπογραφή / Σφραγίδα

ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΛΑΓΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Δ.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 139260
ΣΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47, 570 01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 148292868 - ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ



ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α/Α Πράξης: 1455638

F4458308948784D33091AF4671D478E

Ημ/νία έκδοσης πράξης: 28/05/2025

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

<https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2024 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γ. Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΣΗ ΠΥΡ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Φιλικής Εταιρείας 5 – Τ.Κ. 58200– ΕΔΕΣΣΑ
Τηλ: 2381440967
email: dpy.pellas.pyrasf@psnet.gr

Έδεσσα, 15 Μαΐου 2025
Αρ. Πρωτ.: 1151.Φ.701.1

Θέμα: Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙ.Π.Υ.Ν ΠΕΛΛΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις :

1. Της υπ' αριθμ. 25680 οικ. Φ.701.1 / 19-5-2023 εγκυκλίου Δ/γής υπ. αριθ. 10/2023.
2. Το από 15-05-2025 Πρακτικό Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας.

Αποφασίζουμε

Γίνεται αποδεκτές οι αιτούμενες αποκλίσεις, που αφορά στο ΤΕΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ και συγκεκριμένα την ύπαρξη μίας εξόδου κινδύνου στο ισόγειο αντί για δύο και η φορά εξόδου να παραμείνει προς τα μέσα αντί προς την κατεύθυνση διαφυγής με την υποχρέωση να εφαρμοστούν τα προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΠΥΡ/ΡΩΝ CO2 5 KGR στον πίνακα πυρανίχνευσης και στον ηλεκτρικό πίνακα. Επιπλέον να απεικονιστεί ο Η/Π στην κάτοψη).



**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ**

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**ΤΕΜΕΝΟΣ «ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ» ΕΔΕΣΣΑΣ****Αριθμός ΧΠΕ
ή
Αριθμός Μελέτης****Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού
σε θέματα πυροπροστασίας
(σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014)**

1. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης κρίνεται σκόπιμο να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού που απασχολούν, στα εξής θέματα:
 - α. Πρόληψη πυρκαγιάς και συναφών κινδύνων.
 - β. Τεχνική αντιμετώπισης πυρκαγιών και χρήση των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει η εγκατάσταση.
 - γ. Έγκαιρη και επαρκής σήμανση συναγερμού.
 - δ. Εκκένωση χώρων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
2. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης ευθύνεται για την πυροπροστασία της εγκατάστασης, και ιδίως, για κάθε παράλειψη, αμέλεια ή αδιαφορία που αφορά στην εγκατάσταση, τοποθέτηση και λήψη των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας.
3. Οι εργαζόμενοι στην εγκατάσταση, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, ενημερώνονται επαρκώς στα θέματα πυροπροστασίας αυτής.

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΛΑΓΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Δ.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 139260
ΣΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47, 570 01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 148292868 - ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

