



ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	A/A Πρόξης: 1344684
5594806072A4870CEAF91004KJ25	Ημ/νία έκδοσης πράξης: 17/02/2025 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γ. Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΣΗ ΠΥΡ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΔ/ΚΗΣ & ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΥΡ/ΛΕΙΑΣ
Κ. Καραμανλή 3 – Τ.Κ. 351 33 – ΛΑΜΙΑ
Τηλ: 22313 55211

Λαμία 7 Φεβρουαρίου 2025
Αρ. Πρωτ.: 427 Φ.701.1

Θέμα: Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΦΘ/δας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις :

1. Της υπ' αριθμ. 25680 οικ. Φ.701.1 / 19-5-2023 εγκυκλίου Δ/γής υπ. αριθ. 10/2023.
2. Το από 07-2-2025 Πρακτικό Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΦΘ/δας.

Αποφασίζουμε

Γίνονται αποδεκτές οι αιτούμενες αποκλίσεις. Για τη διατήρηση του βαθμού πυροπροστασίας του κοινού και των εργαζομένων, η Επιτροπή αποδέχεται την πρόταση του μηχανικού, έτσι όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση του για τις αιτούμενες αποκλίσεις και συμφωνεί με την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς για την έγκαιρη ειδοποίηση και εκκένωση του χώρου από τους παρευρισκόμενους.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07-2-2025.



Χρήστος Γ. Πλανιμάκης
Πύραρχος



Εξοφάρο
Το παρόν σχέδιο συνοδεύει
την με αριθ. πρωτ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΑΒΜΜ/194108/01-05-2025
Απόφαση.
Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ
Θεοτοκλή Βλαχούλης
Πολιτικός Μηχανικός με Δ' βαθμό