ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΜΟΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
	ΠΟΛΥΦΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
	ΧΟΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΒΕΤΕ Μ/Σ 230ΜΑ 230V 50 HZ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΔΕΣΜΗ 40o ΡΕΥΜΑ-250mA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ:2 ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP-67 ΒΑΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ IK:10 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:8.1W ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ:>1129LUMEN
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ "ΑΠΛΟΣ" "ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ" "ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ" 10A/250V
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ "ΑΠΛΟΣ" "ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ" "ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ" 10A/250V ΣΤΕΓΑΝΟΣ
0,1-10V	ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ 0,1-10Vdc ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ,ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗ
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400x400 mm
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ	" Γ. Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ - Δ. ΓΟΥΡΓΩΤΗ & συνεργάτες "
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΡΓΟ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Ι. Μ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΟΠΟΣ	ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Α/Α ΣΧΕΔΙΟΥ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΛΙΜΑΚΑ
ΙΣ-01	ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	1:50

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνος μελέτης
Α.ΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ — ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ Α.Π.Θ.

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Αθήνα ...15/12/2025
Θεμέλιος

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤ. ΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ
ΔΙΠλ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ.ΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 83091
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 51 ΤΚ 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 306015
ΑΦΜ: 130945058 - ΔΟΥ Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΒΡΕΧΙΟΥ — Εκλογάρη Χρυσαυγή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ΥΠΟΡΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θ. Προϊστάμενος Τμ. ΛΑΜΜΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΪΟΣ 2025