ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400x400 mm
	ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 19ΧΙΛ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ,ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Faser Πράσινος PN20 DN 20 ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ -800 mm ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ
A	ΒΑΝΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ Χ * ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ	" Γ. Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ - Δ. ΓΟΥΡΙΩΤΗ & συνεργάτες "
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΡΓΟ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Ι. Μ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΟΠΟΣ	ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ	
Α/Α ΣΧΕΔΙΟΥ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΛΙΜΑΚΑ
ΠΔ-01	ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	1:50

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνος μελέτης
Α.ΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ Α.Π.Θ.

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Αθήνα 19/12/2025
Ο Ελεγκτής
Γεωργάκα Χριστίνη

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ	ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤ. ΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ. ΚΟΣ Η/Υ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 93091 ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 50 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 [illegible] ΑΦΜ: 130945058 - ΔΟΥ: Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 19/12/2025

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΙΟΣ 2025