



Αρ. Πρωτ.: 8714
Ημερομηνία: 25/11/2015

Κ. Καλημάρα
Υ. Βαρούνη
Υ. Χαριστάκη
26/11
26 ΝΟΕ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αθήνα : 24 Νοεμβρίου 2015
Αρ.Πρωτ. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/
286519/25865/6007
Φ. Έργου : 285.001
Ταχ.Δ/ση : Πλ. Καρύτση 12
Ταχ.Κώδ. : 105 61 Αθήνα
Πληροφ. : Σπ. Αντωνόπουλος -Φ. Τάσσιου
Τηλέφωνο : 2103313470
FAX : 2103233989
e-mail : dmeempk@culture.gr

ΠΡΟΣ: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας
Λ. Αθηνών 24β
341 00 Χαλκίδα
Τηλ: 25310 22411
FAX: 25310 21517
ΚΟΙΝ: Δ/ση Μουσείων
Θεμιστοκλέους 5
106 77 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Μελέτη εφαρμογής φωτισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας «Αρέθουσα».

ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. 7321/13-10-2015 έγγραφό σας, που έλαβε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/286519/25865/6007/20-10-2015.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας διαβιβάζουμε θεωρημένη την μελέτη του θέματος επισημαινοντας ταυτόχρονα τα κατωτέρω:

1. Στην παρούσα μελέτη δεν παρέχονται στοιχεία σχετικά με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα υποστηρίζει την ανωτέρω μελέτη φωτισμού.
2. Οι ήδη εγκατεστημένες τριφασικές ράγες είναι τύπου Universal (με καλωδίωση 5 x 1,5mm² και ασφάλειες 10Α), χρώματος λευκού οι χωνευτές και ασημί γκρι οι επί των δοκών (ως εκ τούτου όπου απαιτούνται προσθήκες σε ροηφόρες ράγες θα πρέπει να τοποθετηθούν διατηρώντας την ομοιομορφία των ραγών).
3. Η τεχνική προδιαγραφή για τη ροηφόρο ράγα θα πρέπει να μην ορίζει μονοσήμαντα τις διαστάσεις της.

Συνημμένα: Ένα (1) τεύχος θεωρημένης μελέτης

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ. (Α1)
2. Σπ. Αντωνόπουλος
3. Φωτ. Τάσσιου



Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΙΣΗΡΑΣ

Β' φάση

Μελέτη Σκηνογραφικού Φωτισμού
της μόνιμης έκθεσης
του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας «Αρέθουσα»

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΚΤΟΤΗΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Αθήνα 23/11/ 2015.

Ο Μηχανικός


ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΑΣΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



2015

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα 23/11/ 2015

Ο Διευθυντής της ΔΜΕΕΜΠΚ



ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 38 - ΑΓ. ΑΜΑΡΓΥΡΩΝ 136 61
ΑΦΜ. 025134701 - ΔΟΥ ΑΓ. ΑΜΑΡΓΥΡΩΝ

