




ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ (ΝΟΠΟ) – ΧΡΗΣΗ ΜΟΤΥΣΙΟ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701/2017): 10,00m³/h/m²



ΕΠΙΠΟΙΧΟΣ ΕΝΑΝΝΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 60m³/h

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ
	ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΙΜΕΝΟΣ
	ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΥΠΤΙΚΟΝΟΜΑΤΩΝ
	ΜΟΝΩΣΗ ΤΥΠΟΤ ΑRMAFLEX 19mm
	ΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRF ΕΠΙΤΟΧΗ
	ΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ
	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ180
	ΛΙΜΟΣ ΣΤΗΛΕΣΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΤ ΑΕΡΑΓΩΓΟΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΤ 18cm
	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΤ
	ΣΤΟΜΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΤΟΧΟ, ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 210m ³ /h
	ΣΤΟΜΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 165m ³ /h
	ΣΤΟΜΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΤ ΔΙΣΚΟΒΑΛΙΔΙΑΣ
	ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΚΤΥΟΤ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΤ/ΑΕΡΙΣΜΟΤ
	ΕΝΑΝΝΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (VAM) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΤ
	ΑΛΤΑΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΤ
	ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΟΜΟ ΤΥΠΟΤ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΤ ΣΛΟΤ – 1 ΣΧΙΣΜΗ
	ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΟΜΟ ΤΥΠΟΤ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΤ ΣΛΟΤ – 1 ΣΧΙΣΜΗ
	ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΟΜΟ ΤΥΠΟΤ ΣΛΟΤ – 2 ΣΧΙΣΜΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ (ΔΕΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΑΕΡΑ)

ΕΡΓΟ :

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 7, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ, ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

ΘΕΣΗ :

ΟΔΟΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 7 - Ο.Τ.60074 - ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΛΑΚΑ" - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.
- 6.Τ. ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛ-03

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:100

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ



Το παρόν συνοδεύει την
Απόφαση της Διεύθυνσης με αριθμ. πρωτ.:
Σ.Ε.Σ.Α.Π.Α.Ν.Ε.Μ. / 9-01-2025

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΛΕΠΙΔΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Αρ. Μητρώου Τ.Ε.Ε. 6552/2015, Αρ. Π.Ε. 594, Π.Δ.1984
Πατρ. Ονόμαζ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΛΕΠΙΔΑΣ
Αρ. Πρωτ. 24/2024/116 - 694/4473977
ΑΔΩΚ 035443900 - ΔΟΥ: ΜΑΙΟΥΠΟΛΗΣ