



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/ση : ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ταχ. Κώδικας : 270 65
Τηλέφωνο : (26240 22529)
e-mail : efahle@culture.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης κλωβών Φαραντέυ για την αντικεραυνική προστασία: α) του κτιρίου των τουαλετών επισκεπτών (νότιος χώρος) και β) δύο φυλακίων του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας, που βρίσκονται το ένα στο αρχαίο Στάδιο και το άλλο πλησίον του Λεωνίδαίου.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις:
 - α. του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 - β. Του άρθρου 1 του ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ...»
 - γ. Του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» & του Π.Δ. 32/2022 «Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7)»
 - δ. Του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 - στ. το υπ.αρ. ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010
 - ε. το υπ. αρ. 24 Π.Δ (ΦΕΚ 39/Α/04.03.2019)
 - ζ. Το άρθρο 118 και το άρθρο 32 παράγ. 3 εδάφιο β του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (ΦΕΚ 147/Α))
2. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 (ΦΕΚ Β' 912/17-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών...»
3. την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 (ΦΕΚ 1579/Β/24-04-2020) απόφαση «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού»
4. Τον Ν. 5004/2022 «Κύρωση Κρατικού Προϋπολογισμού 2023» (ΦΕΚ 235/Α/19-12-2022)
5. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/627263/19-12-2022 (ΑΔΑ Ρ3944653Π4-9Φ1) Απόφαση κατανομής πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού 2023.
6. Την υπό στοιχεία 266038/7.6.2022 Απόφαση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΟΑ με θέμα την «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ, και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» (Β' 2972).
7. Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-07-2017 (ΦΕΚ 2425/14.07.2017) Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).
8. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495441/4190/3975/2990/02.02.2018 (ΑΔΑ: 974Ν4653Π4-2ΜΛ)«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/434659/36625/32181/3071/11751/11.08.2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Μονάδων της Κεντρικής, των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.»
10. Το υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/ 247141/22.05.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012762699) αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας του ΥΠ.ΠΟ.Α. περί της αναγκαιότητας δέσμευσης πίστωσης.
11. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ 266339/01.06.2023 (ΑΔΑ: 69794653Π4-4ΧΧ ΑΔΑΜ: 23REQ012800566) απόφαση δέσμευσης πίστωσης (με α/α **49324** της ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ του ΥΠΠΟΑ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση – έγκριση δαπάνης στην ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΑΡΙΝΟΣ Γ. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε με ΑΦΜ 082468871, Δ.Ο.Υ ΠΥΡΓΟΥ, της προμηθείας ηλεκτρολογικού υλικού στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης κλωβών Φαραντέυ για την αντικεραυνική προστασία: α) του κτιρίου των τουαλετών επισκεπτών (νότιος χώρος) και β) δύο φυλακίων του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας, που βρίσκονται το ένα στο αρχαίο Στάδιο και το άλλο πλησίον του Λεωνιδαίου, αναλυτικότερα

ΥΛΙΚΑ για κτίριο WC (μπετον – κεραμίδι)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	Ακίδα χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn), που τοποθετείται σε στήριγμα αγωγού, διαστάσεων Φ 10x300 mm	TEM	8
2.	Αγωγός κυκλικής διατομής διαμέτρου 8mm, (διατομή 50mm ²), κράματος αλουμινίου (AlMgSi) Βάρος 132gr/m	ΜΕΤΡΑ	220
3.	Στηρίγματα αγωγών κυκλικής διατομής Φ8-10mm χαλύβδινα επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ (St/tZn) με πλαστικό κορμό, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας και διογκούμενο μίσχο neopren, για στήριξη σε μεταλλικές επιφάνειες, κεραμίδια, panels λαμαρίνας πολυουρεθάνης, σκεπών λαμαρίνας η ετερνίτη	TEM	130
4.	Στηρίγματα χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα (St/tZn), για στήριξη οριζοντίων/κατακόρυφων αγωγών (εκτός χάλκινων Φ 8-10 με δακτύλιο απόστασης/στριφόνι για στήριξη σε beton τοιχοποιία μέσω ξυλόβιδας- upat	TEM	130
5.	Σύνδεσμοι αγωγών Φ8-10 χαλύβδινοι θερμά επιψευδαργυρωμένοι για συνδέσεις μορφής "+" "Γ" "Τ" & "ΙΙ" τριών πλακιδίων διαστάσεων 50x50x2mm με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 1.5mm	TEM	30
6.	Διμεταλλικός λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου γείωσης (ΤΥΠΟΣ Β) χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος και χάλκινος (St/tZn/Cu για σύνδεση αγωγών Φ8-10	TEM	12
7.	Στηρίγματα χάλκινα (Cu-e), για στήριξη οριζοντίων /κατακόρυφων αγωγών χάλκινων ή πολύκλωνων Φ 8-10 ,με δακτύλιο απόστασης για στήριξη σε beton ή τοιχοποιία μέσω ξυλόβιδας- upat	TEM	24
8.	Αγωγός κυκλικής διατομής χάλκινος πολύκλωνος διατομής 50mm ² (διάμετρος 9,1 mm), Βάρος ~ 405 gr/m	ΜΕΤΡΑ	100
9.	Ηλεκτρόδια γείωσης (ράβδοι γείωσης) χαλύβδινα επιχαλκωμένα με πάχος επικάλυψης >250μm (St/E-Cu), διαστάσεων Φ 14x1500 mm	TEM	24
10.	Σύνδεσμος /Σφιγκτήρας κράματος χαλκού επιχαλκωμένος (Ms/eCu) για σύνδεση επιχαλκωμένου ηλεκτροδίου (ράβδου) γείωσης Φ με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό	TEM	24
11.	ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 30x30cm PVC 50kN	TEM	4

Υλικά για δύο (2) φυλάκια (πανελ – οροφή από χαλκό)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	αγωγός κυκλικής διατομής διαμέτρου 8mm (διατομή 50mm ²) συμπαγής χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) βάρος 450 γρ/m	ΜΕΤΡΑ	50
2	Στηρίγματα αγωγών κυκλικής διατομής Φ8-10 χάλκινα (Cu) για στήριξη των αγωγών σε μεταλλικές ακμές πάχους έως 10 mm	TEM	50
3	Ακίδα γωμ συλλεκτ. αγωγού Φ8x500mm Cu	TEM	2
4	Σύνδεσμοι για παραλληλη συνδεση και επέκταση αγωγών Φ8-10 χλακινοι (Cu-E) χρήση εκτός εδάφους	TEM	2
5	Σύνδεσμοι αγωγών Φ8-10 χάλκινοι για συνδέσεις μορφής "+" "Γ" "Τ" & "ΙΙ" τριών πλακιδίων διαστάσεων 50x50x2mm με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 1.5mm	TEM	20
6	λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου γείωσης (ΤΥΠΟΣ Β) χάλκινοι (Cu-e) για αγωγούς καθόδου Φ8-10/Φ8-10	TEM	8
7	στηρίγματα χλακινα (Cu-E) για στήριξη οριζόντιων - κατακόρυφων αγωγών χάλκινων ή πολύκλωνων Φ8-10 με δακτύλιο αποστασης για στήριξη σε beton ή τοιχοποιία μέσω ξυλόβιδας - upat	TEM	40
8	Ηλεκτρόδια γείωσης (ράβδοι γείωσης) χαλύβδινα επιχαλκωμένα με πάχος επικάλυψης >250μm (St/E-Cu), διαστάσεων Φ 14x1500 mm	TEM	16

9	Σύνδεσμος /Σφιγκτήρας κράματος χαλκού επιχαλκωμένος (Ms/eCu) για σύνδεση επιχαλκωμένου ηλεκτροδίου (ράβδου) γείωσης Φ με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό	TEM	35
10	Αγωγός κυκλικής διατομής χάλκινος πολύκλωνος διατομής 50mm ² (διάμετρος 9,1 mm), Βάρος ~ 405 gr/m.	METPA	50
11	ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 30x30cm PVC 50kN	TEM	4
12	Αντιδιαβρωτική ταινία πλάτους. 19 mm σε ρολό, μήκος ταινίας 20 m (πάχος 0,20 mm)	TEM	5

ο συνολικό ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού **5.754,57€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού με φορέα πληρωμής 1021.201.0000000 και ΑΛΕ 3120989001 «Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού» τρέχοντος οικ. Έτους. (CPV: 31600000-2).

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Ερωφίλη Ίρις Κόλλια
Αρχαιολόγος