Α.Π. :38253
Ημ/νία Πρ. :02-02-2022

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα,

Αρ. Πρωτ.:

Βαθμός Προτεραιότητας:

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221, Ιωάννινα
Ηλ. Δ/νση: efaioa@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 25989, 01051
Φαξ: 26510 01052
Πληροφορίες: Μέλλω Παπαδοπούλου

ΚΟΙΝ:1. Περιφέρεια Ηπείρου
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
Πλατεία Πύρρου 1,
453 32, Ιωάννινα
2. Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων
Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ 10,
45221, Ιωάννινα
Email: info@imioanninon.gr
3. Ηγουμενοσυμβούλιο Ι.Μ. Στούπαινας
455 00, Περίβλεπτος Ιωαννίνων

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης του έργου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής Στούπαινας Ιωαννίνων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/19.11.2021 «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α΄/19-11-2021).).
2. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015).
3. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22-01-2018).
4. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/168837/15-04-2021 Απόφαση ορισμού Αναπληρώτριας ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (ΑΔΑ: 9Η6Ω4653Π4-ΧΔΜ).
5. Τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/17-3-2020 (ΦΕΚ 912/Β΄/17-03-2020) "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού".
6. Την Υ.Α. 4499/12.6.64 (ΦΕΚ 239/Β/30.6.64), σύμφωνα με την οποία το καθολικό της Ιεράς Μονής Στούπαινας Ιωαννίνων έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
7. Την από 30-12-2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. 1400/03-01-2022) αίτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

8. Την υπ' αρ. πρωτ. 1400/26-01-2022 εισήγηση της Εφορείας μας προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ηπείρου.
9. Την ομόφωνη γνωμοδότηση (πράξη 1/2022) του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, η οποία κοινοποιήθηκε στην Εφορεία μας, με το αρ. 26/28-01-2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. 38253/28-01-2022) έγγραφο.

Αποφασίζουμε

την έγκριση της μελέτης του έργου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής Στούπαινας Ιωαννίνων» καθώς με την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται αναμένεται ότι θα αντιμετωπιστούν, σε μεγάλο βαθμό, τα αναστηλωτικά προβλήματα του μνημείου. Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι:

- Αποκατάσταση των ρηγματώσεων στην ανατολική και τη βόρεια όψη του καθολικού με την τοποθέτηση λίθινων κλειδιών και τη χρήση ανοξείδωτων μπακλαβαδωτών ή διάτρητων λαμών.
- Έλεγχος και τάνυση του υπάρχοντος συστήματος μεταλλικών ελκυστήρων, κατασκευή δύο μεταλλικών «κλειδιών» σχήματος «Υ» στη νότια όψη του καθολικού, έλεγχος και αποκατάσταση των νεότερων μεταλλικών ελκυστήρων διαμέτρου Φ20mm.
- Εισπίεση υδραυλικών ενεμάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η περιμετρική τοιχοποιία του καθολικού.
- Τοποθέτηση διατμητικών βλήτρων στο τμήμα της ΒΑ γωνίας του καθολικού.

Ωστόσο, θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω όροι:

1) Η σύνθεση του υλικού των κονιαμάτων και ενεμάτων θα καθορισθεί σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας, μετά από δοκιμαστικές εφαρμογές.

2) Πριν από τις εργασίες θα προηγηθούν εργασίες άμεσων στερεωτικών επεμβάσεων στις τοιχογραφίες του καθολικού.

3) Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των ενεμάτων, τις εργασίες θα επιβλέπουν συντηρητές ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα οι περιπτώσεις εκχύλισης ενέματος στο ζωγραφικό διάκοσμο.

4) Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με επίβλεψη της Υπηρεσίας μας, η οποία θα ειδοποιηθεί εγκαίρως, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών.

5) Καμία άλλη εργασία δεν θα πραγματοποιηθεί εκτός από τις προαναφερόμενες, χωρίς τη σχετική άδεια από την Υπηρεσία μας

Το έγγραφο αυτό δεν υποκαθιστά άδεια που τυχόν απαιτείται από άλλη δημόσια αρχή και δεν αποτελεί αναγνώριση τίτλου ιδιοκτησίας.

Συνημμένα:
Μελέτη για το αρχείο μας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας

Βαρβάρα Παπαδοπούλου
Δρ. Αρχαιολόγος